SMART GRID ENERGY

Capbreton, le 6 juillet 2015

Contribution de Smart Grid Energy : *Parallel run* TAO

Préambule :

Smart Grid Energy accueille très favorablement la proposition de RTE de passer à un mode d'envoi informatisé des ordres d'ajustement. Depuis le début de son activité sur le Mécanisme d'Ajustement, notre société a insisté auprès du gestionnaire de réseau sur les gains d'efficacité, de rapidité et de sécurisation de la transmission des ordres que porte ce mode de communication.

Retour sur le début de la phase de *parallel run* :

Smart Grid Energy tient à souligner qu'une part non négligeable des ordres reçus au cours de la période de *parallel run* ont été rejetés car leur contenu technique n'était pas conforme aux exigences.

Ainsi, 4 ordres au total ont été rejetés pour l'une au moins des raisons suivantes :

- non respect du DMO par rapport à l'offre réalisée sur le Mécanisme d'Ajustement ;
- non conformité de la dynamique de l'ordre par rapport à l'offre réalisée sur le Mécanisme d'Ajustement ;
- non respect du DO_{min} par rapport à l'offre réalisée sur le Mécanisme d'Ajustement.

Smart Grid Energy s'inquiète donc du manque potentiel d'intérêt de cette phase de *parallel run* si les ordres reçus ne passent pas l'étape de la validation fonctionnelle.
Il serait sans doute plus profitable, pour RTE comme pour les acteurs d'ajustement, de porter un effort particulier sur le respect des attentes techniques pour les ordres transmis en utilisant ce nouvel outil.

© Smart Grid Energy - SAS au capital de 100 000,00 €. Ce document est la propriété de Smart Grid Energy.