Régularisation des erreurs de comptage - Exemple numérique.

Simulons les conséquences d'une erreur de TT-TC sur un transformateur sur une durée de 24 mois, selon 2 cas de figures : erreur en faveur du GRT / erreur en défaveur du GRT.
Les énergies sont valorisées au cours moyens Powernext, sur la période Nov 2006 à Oct 2008.

Régularisation actuelle

<table>
<tr><th>Responsable / Préjudice</th><th>RTE</th><th>GRD</th></tr>
<tr><td>Règle actuelle :

RTE
(Conso sous-évaluée)</td><td>- Régularisation CART 5 ans + énergie 1 an

Exemple de consommation sous-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>+ 23,0 GWh</td><td>+ 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>153 863 €</td><td>145 401 €</td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">1 949 796 €</td></tr>
</table></td><td>- Régularisation CART 5 ans + énergie 1 an

Exemple de consommation sous-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>+ 23,0 GWh</td><td>+ 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>153 863 €</td><td>145 401 €</td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">1 949 796 €</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>GRD
(Conso sur-évaluée)</td><td>- Régularisation CART 5 ans + énergie 1 an

Exemple de consommation sur-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>- 23,0 GWh</td><td>- 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>- 153 863 €</td><td>- 145 401 €</td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>- 1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">-1 949 796 €</td></tr>
</table></td><td>- Régularisation CART 5 ans + énergie 1 an

Exemple de consommation sur-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>- 23,0 GWh</td><td>- 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>- 153 863 €</td><td>- 145 401 €</td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>- 1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">-1 949 796 €</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Proposition

<table>
<tr><th>Responsable / Préjudice</th><th>RTE</th><th>GRD</th></tr>
<tr><td>Règle proposée :

RTE
(Conso sous-évaluée)</td><td>- Régularisation CART+ énergie 1 an
- Dédommagement 0

Exemple de consommation sous-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>+ 23,0 GWh</td><td>+ 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>153 863 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Dédommagement</td><td>0 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">1 804 395 €</td></tr>
</table></td><td>- Régularisation CART+ énergie 1 an
- Dédommagement 20% du montant de la régularisation (CART+énergie) au prix moyen mensuel Powernext

Exemple de consommation sous-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>+ 23,0 GWh</td><td>+ 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>153 863 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Dédommagement</td><td>360 879 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">2 165 274 €</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>GRD
(Conso sur-évaluée)</td><td>- Régularisation CART+ énergie 1 an
- Dédommagement 20% du montant de la régularisation (CART+énergie) au prix moyen mensuel Powernext

Exemple de consommation sur-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>- 23,0 GWh</td><td>- 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>- 153 863 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>- 1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Dédommagement</td><td>- 360 879 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">-2 165 274 €</td></tr>
</table></td><td>- Régularisation CART+ énergie 1 an
- Dédommagement 0

Exemple de consommation sur-évaluée
<table>
<tr><td>Année</td><td>N</td><td>N-1</td></tr>
<tr><td>Qté énergie régularisée</td><td>- 23,0 GWh</td><td>- 20,5 GWh</td></tr>
<tr><td>Régularisation CART</td><td>- 153 863 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Régularisation énergie</td><td>- 1 650 532 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Dédommagement</td><td>0 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2">-1 804 395 €</td></tr>
</table></td></tr>
</table>