GT SSY
FRÉQUENCE

1 décembre 2014

CONCERTATION SSY DU 1/12/2014

1. **REX sur la participation des sites de soutirage**
   - Il serait souhaitable d'évaluer la pertinence des énergies réputées être mobilisées (déclaratives) par rapport aux signaux mesurés.
   - L'adaptation des fiches de la DTR relatives à l'Aptitude est nécessaire.
   - Il serait souhaitable que RTE détermine les modalités de contrôle qu'il envisage d'implémenter pour des sites participant à plusieurs mécanismes de marché
   - Suites pour la participation du soutirage
2. **Ouverture de la participation aux sites de soutirage RPD**
   - Le modèle régulant les flux financiers est à poursuivre
   - La détermination des énergies mises en œuvre doit être explicitée (utilisation du réalisé ou déclaratif, quels contrôles)
3. **Code balancing : modalités de reconstitution des services système**
   - De manière large, la cible recherchée sur l'ajustement mérite d'être exposée au sein du Curte. Il est important de partager les modalités des Codes, les articulations entre ceux-ci ainsi que les contraintes précises des Codes.
   - Le sujet de la Reconstitution des SSY pourra alors être abordé en parallèle de la déclinaison française des Codes.
4. **Ouverture à la participation dissymétrique**
   - Vu du système, l'existence d'une réserve exclusive à la hausse n'a d'intérêt que si la capacité correspondante à la baisse existe aussi.
   - EDF n'envisage pas a priori une expérimentation à court terme compte tenu des délais d'instruction, pénalisés par l'absence de filtrage du signal N à la source.