Le réseau de l'intelligence électrique

TAO

Informatisation de la transmission des ordres d'ajustement

Le 09 avril 2015

SOMMAIRE

1 Modalités de mise en œuvre associées aux processus opérationnels

2 Questions reçues

3 Ateliers TAO-Code de dialogue

4 Calendrier

1

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ASSOCIÉES AUX PROCESSUS OPÉRATIONNELS

Remarques reçues

- 2.9 Modes dégradés :
  - *2.9.1 : RTE informera les acteurs de la perte du SI au travers d'un mail*
  - *Détection des incidents ➔ fiches réflexes, procédures internes à instruire par les acteurs*
  - *Interlocuteurs RTE : hotline front-office pour les clients accédant au SI RTE, accessibilité 24/24 7/7*

- Nouveau § : maintien en compétences
  - *Le téléphone constitue le palliatif en cas de panne du SI (PCA) : afin de conserver une maitrise de la relation RTE-AA (connaissance du code de dialogue notamment), il est nécessaire de programmer périodiquement (période à définir) des journées (durée à définir) des sessions de passage des ordres par téléphone (CNES ➔ CE ➔ RO)*
  - *Ces journées pourront également être mises à profit par chaque acteur pour procéder à d'éventuelles mises à niveau de leurs outils (montée de version, correction de bugs…)*

2

QUESTIONS REÇUES

Mise à jour du guide d'implémentation TAO

Origine de la correction	Correction à apporter
Mail GDF SUEZ (Thierry Bodin) 20/03/2015	Correction du fichier "Reponses_ordres_ack - RO1 - mixe echec 11 12 14 30.xml" : dans le cas de l'echec code 11 la balise <AccuseReception> doit être à "true".
Mail EDF (Cédrick Comminges) 25/03/2015	Les fichiers d'exemple "Reponses_ordres_ack" présentent des erreurs. Dans le fichier Tao-EtatReception.xsd, une valeur possible (code 15) pour la balise <CodeRetour> est à supprimer.
Mail EDF (Cédrick Comminges) 08/04/2015	Dans le fichier Tao-EtatReception.xsd, une valeur possible (code 10) pour la balise <CodeRetour> a été omise.

3


ATELIER TAO – CODE DE DIALOGUE

- Dans le détail :
  - ***S1*** ➔ action d'information RTE sur la base de tout ce qui a pu vous être présenté lors des différentes rencontres RTE-AA
  - ***S2*** ➔ exemples communiqués dans le guide d'implémentation pour illustrer les conventions retenues dans le code de dialogue
  - ***S3/S4*** ➔ construire avec les AA volontaires (2 candidats) des cas d'ajustements « aux limites », complexes ou susceptibles à interprétation soit par les opérateurs RTE, soit par les opérateurs des AA, adossés à votre expérience / historique et de discuter pour trouver in fine le message et la compréhension à avoir.
- 1er jet et cas identifiés:
  - Cas simples : 4 à 5 parmi les 20 cités en annexe au guide d'implémentation
  - Cas complexes : pistes envisageables à confirmer ou à explorer
    - Couplage de groupe de production
    - Survenue d'un alea/CTP durant un ajustement en cours
    - Superposition d'ordres
    - Ordres « composés »
    - Autres…

4

CALENDRIER

Calendrier



Principales dates (prospectif)

- **10/03 : plateforme test**
- **15/04 : // run**
- **2ème semaine juin** (11/06) **: bilan et REX – confirmation date MES**

Rencontres plénières mensuelles de janvier à juin

~~15/01 14h + 12/02 14h + 12/03 14h +~~ 09/04 14h + 12/05 14h + 11/06 14h + début juillet (à fixer)

Questions libres