Date MaJ	20/07/2017	**FICHE COMMUNE AUTOMATE**
Indice	1.0	xxxxx_AUT_PROD (1)
Statut	Projet	
Type d'automate		Effacement prod HTA
Localisation		Poste 63/20kV de xxxxxxx
Mode de fonctionnement		Réseau complet
Action sur le(s) poste(s) GRD *(2)*		60 sec
Rôle *(3)*		En cas de dépassement de l'IST sur l'un des y ouvrages mentionné en bas de page: - Emission d'un ordre de délestage de production HT - Ouverture du DJ HTB si la contrainte n'est pas éliminée au bout de 60s

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATE

t0 : I>IST - détection surcharge
t0 + 5 sec : dépose signal (TS) sur bornier GRD
t1 = t0 + 5 sec + 1 sec : réception de TS par GRD et initiation communication tél entre SIT-R et DEIE des parcs abonnés
t1 + 20 sec : SIT-R transmet le signal = découplage de prod aux parcs abonnés
t 1 + 45 sec : ouverture DJ HTA des parcs abonnés
t0 + 60 sec : ouverture DJ HTB ligne surveillée

Grafcet logigramme

Liste des parcs abonnés ou périmètre électrique (prod ou conso)		Ouvrages surveillés	
Désignation	*Puissance*	*Contrainte*	*N ou N-1*

facultatif!?

1ère page opérationnelle à destination des CCO GRD et RTE

INFORMATIONS SUR LE CYCLE DE VIE	
Référence de la décision:	D-EM-PES-SE2025-17-00010
Date de mise en service de l'automate (réelle ou prévisionnelle):	2020
Date raccordement parcs de production HTA (réel et/ou prévisionnel):	?
Périodicité des essais :	Sans essai
Conditions d'essais périodiques :	
Périodicité de revue commune de la fiche automate:	
Périodicité de revue du besoin (fiche commune ou fiche RTE?) :	

SUIVI DE LA REALISATION DES ESSAIS

Date	*Commentaire*	*Date*	*Commentaire*

CONTEXTE

LISTE DES SIGNALISATIONS ECHANGEES AVEC GRD

CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'AUTOMATE OU DE MAINTENANCE

PARTICULARITES D'EXPLOITATION et DE REPRISE DE SERVICE

HISTORIQUE DE LA FICHE

Date	Désignation	Date	Désignation
20/07/2017 ind 1.0	Création		
28/07/2017 ind 1.2	Modif		

Rédacteur: *xxxxxxx* Vérificateur: *xxxxx* Approbateur: *xxxxxx*

Centre Exploitation	GMR	CENTRE D&I	ACR	AMEPS	BRIPS

2ème page "littérature et cycle de vie" à destination des CCO GRD et RTE

☐ LOCAL ☐ PEXI ☐ SRC